

МУП "Водоканал" г.Йошкар-Олы
Аналитический центр контроля качества вод
Отдел питьевых вод
 424039, г.Йошкар-Ола, ул.Дружбы,2
 тел: (8362) 41-84-92, факс: (8362) 41-82-48
 E-mail: lab@vod12.ru
 Аккредитован в Федеральной службе по
 аккредитации (Росаккредитация)
 № аттестата: РОСС RU.0001.514088
 Срок действия: с 29.12.2014г. - бессрочно

СВЕДЕНИЯ
о качестве питьевых вод г.Йошкар-Ола за 2019 год.

№№ п.п.	Контролируемый показатель	Всего отобрано проб	Не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая"		Соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01	
			к-во проб	%	к-во проб	%
	<i>Химические показатели:</i>					
1.	Мутность, мг/л	5585	4	0,1	5581	99,9
2.	Цветность, градус	5585	0	0,0	5585	100,0
3.	Хлор остаточный общий	10395	0	0,0	10395	100,0
	<i>Микробиологические показатели:</i>					
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	3028	45	1,5	2983	98,5
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100мл	3028	43	1,4	2985	98,6

Начальник Отдела питьевых вод:



В.Е. Куклина